Zweckverband zur
Trinkwasserversorgung u. Abwasserbeseitigung
Torgau – Westelbien

Am Wasserturm 1
04860 Torgau

Ausgewählte Parameter zur Trinkwasserqualität 2024/2025 / Stand Mai 2025

	Gesamthärte	pH-Wert	Calcitlöse-kapazität	Elektrische Leitfähigkeit	Kupfer	Eisen	Chlorid	Nitrat	Blei	Mangan	Natrium	Sulfat
Einheit	**°dh (mmol/l)**		**mg/l $CaCO_3$**	**µS/cm**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**
Grenzwert		**> 6,5 und > 9,5**	**5,0**	**2500 bei 20°C**	**2,0**	**0,2**	**250**	**50**	**0,010**	**0,05**	**200**	**240**
Wasserwerk Schildau - Schildau - Sitzenroda - Kurzwalde	**11,18 (1,98 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“**	**7,49**	**-1,9**	**490**	**<0,05**	**0,052**	**32**	**1,1**	**n.n.**	**n.n.**	**19,0**	**110**
Wasserwerk Mehderitzsch - Bennewitz, Beckwitz - Staupitz, Taura - Mehderitzsch - Weßnig, Kunzwerda - Kranichau - Belgern mit Ortsteilen	**10,8 (1,92 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“**	**7,92**	**-5,3**	**435**	**n.n.**	**0,033**	**12**	**4,75**	**n.n.**	**n.n.**	**10,4**	**93**
WW Mehderitzsch und WW Torgau-OST d. FEO - Torgau, Werdau - Welsau, Zinna - Gemeinde Elsnig - Gemeinde Dreiheide - Stadt Dommitzsch	**11,0 (1,96 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“**	**7,95**	**-1,6**	**489**	**n.n.**	**0,034**	**29**	**2,5**	**n.n.**	**n.n.**	**18,0**	**104**
WW Torgau-OST d. FEO - Kobershain - Probsthain - Langenreichenbach - Blankenau - Klitzschen, Melpitz - Wildschütz - Schöna - Döbern - Repitz	**11,1 (1,98 mmol/l) =Härtebereich 2 „mittel“**	**7,82**	**0,2**	**516**	**n.n.**	**0,035**	**38**	**1,4**	**<0,0005**	**< 0,005**	**21,7**	**110**
WW Mockritz d. FEO - Gemeinde Trossin	**16,8 (3,00 mmol/l) =Härtebereich 3 „hart“**	**7,70**	**-2,3**	**720**	**n.n.**	**0,038**	**46**	**1,5**	**<0,0005**	**< 0,005**	**21,2**	**190**

Legende: FEO – Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH; Gem. - Gemeinde